

Legenda

- Corp de iluminat echipat cu sursa fluorescenta 4x18W, montaj aplicat, IP 4X, 230V
- Corp de iluminat tip aplica echipat cu sursa fluorescent compacta 1x60W, IP56-230V
- Comutator ingropat 10A/230V
- Corp de iluminat orientabil 1x20W, 230V montaj aplicat
- Priza dubla etansa cu contact de protectie IP 56, 16A, 230V montaj aplicat
- Corp de iluminat echipat cu sursa fluorescenta 2x18W, montaj aplicat, IP 56, 230V
- Corp de iluminat echipat cu sursa fluorescenta 4x18W, montaj aplicat, IP 4X, 230V, echipat cu kit de emergenta min. 1h


Arh. Ruxandra NEMTEANU
Comutator ingropat 10A/230V
Corp de iluminat orientabil 1x20W, 230V montaj aplicat
Priza dubla etansa cu contact de protectie IP 56, 16A, 230V montaj aplicat



Verificatori/Expertizati	Semnatura/Signature	Cerinta/Specialty	Referat verificare proiect/Expertiza nr./date
Expertizati			Technical Assessment no./date
Verificatori			
Expertizati			
Proiectant/Designer	Nume/NAMES	Beneficiar/Beneficiary:	Denumire proiect/Pr. name
S.C. E-ACHIZITII CONSULTANTA ONLINE S.R.L.	CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA	AMPLASAMENT:	REABILITAREA SI PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC ORASUL DE FLOCI
Proiectant/Designer subcontractor			
CAPITAL GRUP INSTAL S.R.L.	Sat Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita		
Specificatie/Position	Nume/nAMES	Scara/Scale	Proiect/Project:
Self project/Proj. Leader	arh. Ruxandra Nemteanu	1:50	RO-27/2016
Proiectat/Specialist	ing. Onutu Lohengrin		
Coord. Pr./Proj. Coord	ing. Onutu Lohengrin		
		Data/Date	Denumire planșă/Drawing Title:
		08.2016	Pavilion Intraire
			INSTALATIILE ELECTRICE
			Faza/Revision
			DALI
			Nr. planșă/Dwg. No
			IE-01

ESTE INTERZISA COPIEREA SI MULTIPLICAREA DOCUMENTULUI
FARA APROBAREA SCRISA A S.C. CAPITAL GRUP INSTAL S.R.L.

1 2 3 4



D
Legenda



Corp de iluminat echipat cu sursa florescenta 4x18W, montaj aplicat, IP 4X, 230V



Priza dubla cu contact de protectie, 16A, 230V, IP 4X, montaj ingropat



Comutator ingropat 10A/230V



Corp de iluminat orientabil 1x20W, 230V, montaj aplicat



Priza dubla etansa cu contact de protectie IP 56, 230V montaj aplicat



Corp de iluminat echipat cu sursa florescenta 2x18W, montaj aplicat, IP 56, 230V


A

-0.30

±0.00


±0.00


±0.00




Verificatori/ Experi Verifiers/ Experts	Nume/NAMES	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Speciality	Referat verificare proiect/Expertiza nr./date Technical Assessment no./date	Denumire proiect/Pr. name	Denum. Specialitate/ Speciality name
Proiectant/Designer S.C. E-ACHIZITII CONSULTANTA ONLINE SRL	Beneficiar/Beneficiary: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA				REABILITAREA SI PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC ORASUL DE FLOCI	Vol. 3 Instalatii electrice
Proiectant/Designer subcontractor CAPITAL GRUP INSTAL SRL	Amplasament: sat Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita					
Specificatie/ Position	Nume/names	Semn/Sign	Scara/Scale	Proiect/Project:	Faza/Revision	
Ser proiect/ Proj. Leader	arh. Ruxandra Nemteanu		1:50	RO-27/2016	DALI	
Proiectat/ Specialist	ing. Onutu Lohengrin		Data/Date	Denumire planşa/Drawing Title:	Nr. planşa/Dwg No	
Coord. Pr./ Proj. Coord.	ing. Onutu Lohengrin		08.2016	Plan Pavilion Cafenea INSTALATIILE ELECTRICE	IE-02	



ESTE INTERZISA COPIEREA SI MULTIPLICAREA DOCUMENTULUI
FARA APROBAREA SCRISA A S.C. CAPITAL GRUP INSTAL SRL






Corp de iluminat echipat cu
montaj aplicat, IP 56, 230V

[illegible]




Verificator/Expert/Verifiers/Experts		Nume/Names		Semnătură/Signature		Cerință/Speciality		Referat verificare proiect/Expertiză nr./data Technical Assessment no./date	
Proiectant/Designer		Beneficiar/Beneficiary:		Denumire proiect/Pr. name		Denum. Specialitate/Speciality name		Denum. Specialitate/Speciality name	
S.C. Capital Grup Instal S.R.L.		Consiliul Județean Ialomița		REABILITAREA SI PUNEREA IN VALOAREA A MONUMENTULUI ISTORIC ORASUL DE FLOCI		Vol. 3		Vol. 3	
Proiectant/Designer subcontractor		Amplasament:		Sat. Giurgeni, Com. Giurgeni, Jud. Ialomița		Instalatii Electrice		Instalatii Electrice	
CAPITAL GRUP INSTAL SRL		Nume/names		Scara/Scale		Fază/Revision		Fază/Revision	
Specificatie/Position		arh. Ruxandra Nemteanu		1:50		DALI		DALI	
Sef proiect/Proj. Leader		ing. Onuțu Lohengrin		Data/Date		Denumire planșă/Drawing Title:		Denumire planșă/Drawing Title:	
Proiectant/ Specialist		ing. Onuțu Lohengrin		08.2016		Pavilion Expo Etnografice		Pavilion Expo Etnografice	
Coord. Pr./Proj. Coord.		ing. Onuțu Lohengrin				Instalatii Electrice		Instalatii Electrice	


ESTE INTERZISĂ COPIEREA SI MULTIPLICAREA DOCUMENTULUI
FARA APROBAREA VERIFIERII SI C. CAPITAL GRUP INSTAL S.R.L.



Verificatori/ Experti Verifiers/ Experts	Nume/Names	Semnatura/ Signature	Cerinta/ Speciality	Referat verificare proiect/Expertiza nr./data Technical Assessment no./date	Denumire proiect/Pr. name	Denum. Specialitate/ Speciality name Vol. 3 Instalatii electrice
Proiectant/Designer S.C. E. AGHIZI CONSULTANTA ONLINE S.R.L.	Beneficiar/Beneficiary: CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA				REABILITAREA SI PUNEREA IN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC ORASUL DE FLOCI	
Proiectant/Designer subcontrator CAPITAL GRUP INSTAL SRL	Amplasament: sat Giurgeni, comuna Giurgeni, judetul Ialomita					
Specificatie/ Position Sef proiect/ Proj. Leader	Nume/names	Semn/Sign	Scara/Scale	Proiect/Project:	Faza/Revision	
Proiectat/ Specialist	arh. Ruxandra Nemteanu		1:50	RO-27/2016	DALI	
Coord. Pr./ Proj. Coord.	ing. Onutu Lohengrin		Data/Date 08.2016	Denumire planşa/Drawing Title: Pavilion Expo + Sala Conferinte INSTALATIILE ELECTRICE	Nr. planşa/Dwg. No IE-03	



Legenda



Corp de iluminat echipat cu sursa fluorescenta 4x18W, montaj aplicat, IP 4X, 230V



Priza dubla cu contact de protectie, 16A, 230V, IP 4X, montaj ingropat



Comutator ingropat 10A/230V




Corp de iluminat orientabil 1x20W, 230V, montaj aplicat




Verificatori/ Experți/ Verifiers/ Experts	Nume/Names	Semnătură/ Signature	Cerință/ Specialty	Referat verificare proiect/Expertiză nr./data Technical Assessment no./date	Denumire proiect/Pr. name	Denum. Specialitate/ Specialty name
Proiectant/Designer S.C.T. Autizil Consultanta Online S.R.L.	Beneficiar/Beneficiary: Consiliul Județean Iași					
Proiectant/Designer subcontractor CAPITAL GRUP INSTAL SRL	Amplasament: Sat. Giurgeni, Com. Giurgeni, Jud. Iași					
Specificajie/ Position	Nume/names	Semn/Sign	Scara/Scale	Proiect/Project	Fază/Revision	
Șef proiect/ Proj. Leader	arh. Ruxandra Nemteanu		1:50	RO-27/2016	DALI	
Proiectat/ Specialist	ing. Onuțu Lohengrin					
Coord. Pr./ Proj. Coord.	ing. Onuțu Lohengrin					
Denumire planșă/Drawing Title: Pavilion Shop Instalatii Electrice				Nr. planșă/Dwg.No IE-07		

ESTE INTERZISĂ COPIEREA ȘI MULTIPLICAREA DOCUMENTULUI
FARA APROBAREA SCRISA A S.C. CAPITAL GRUP INSTAL S.R.L.



Legenda



Corp de iluminat echipat cu sursa florescenta 4x18W, montaj aplicat, IP 4X, 230V



Priza dubla cu contact de protectie, 16A/230V IP4XA* montaj ingropat



Comutator ingropat 10A/230V



Corp de iluminat orientabil 1x20W, 230V, montaj aplicat Nr. 116



Verificatori/ Experți Verifiers/ Experts	Nume/NAMES	Semnătură/ Signature	Cerință/ Speciality	Referat verificare proiect/Expertiză nr./data Technical Assessment no./date
Proiectant/Designer S.C.E. Asistat Consultanta Online S.R.L.	Beneficiar/Beneficiary: Consiliul Județean Ialomița			Denumire proiect/Pr. name
Proiectant/Designer subcontrator CAPITAL GRUP INSTAL S.R.L.	Amplasament: Sat. Giurgeni, Com. Giurgeni, Jud. Ialomița			Denum. Specialitate/ Speciality name Vol. 3 Instalatii Electrice
Specificăție/ Position Șef proiect/ Proj. Leader Proiectist/ Specialist Coord. Pr./ Proj. Coord.	Nume/names arh. Ruxandra Nemteanu ing. Onuțu Lohengrin ing. Onuțu Lohengrin	Semn/Sign 	Scara/Scale 1:50 Data/Data 08.2016	Proiect/Project: RO-27/2016 REABILITAREA SI PUNEREA IN VALOAREA A MONUMENTULUI ISTORIC ORASUL DE FLOCI
				Fază/Revizion DALI
				Nr. planșă/Dwg.No IE-08

ESTE INTERZISA COPIEREA SI MULTIPICAREA DOCUMENTULUI
FARA APOBAREA SCRISA A S.C. CAPITAL GRUP INSTAL S.R.L.


Specificatie aparataj TE Info



$P_a = 8 \text{ kW}$

$$C.S. = 0.$$
 $n = 50 \text{ Hz}$ [illegible]

TE Cafenea



Specificatie aparataj TE Cafenea

Interrupator automat tetrapolar C32A	1	buc.
Interrupator automat bipolar cu protectie diferentiala (10A/30mA, 4.5kA, curba C)	2	buc.
Interrupator automat bipolar cu protectie diferentiala (16A/30mA, 4.5kA, curba C)	5	buc.
Interrupator automat bipolar (20A, 4.5kA, curba C)		
Cutie metalica montaj aplicat etansa		

Aparataj Moeller sau similar calitativ

$P_i = 15 \text{ kW}$


$P_a = 12 \text{ kW}$

$$U_n = 400/230 \text{ V}$$
$$I_n = 22A$$
 $n = 50 \text{ Hz}$

C.S. 08

[illegible]

Specificatie aparataj TE Sala Conf




$P_a = 12 \text{ kW}$

$$C.S. = 0.8$$
 $n = 50 \text{ Hz}$

La priza de pamant a cladirii
($R_p < 1 \text{ ohm}$)

[illegible]

SGS





Specificatie aparataj TE GS

Interrupator automat tetrapolar C25A		1 buc.
Interrupator automat bipolar cu protectie diferentiala (10A/30mA, 4.5kA. curba C)	1	buc.
Interrupator automat bipolar cu protectie diferentiala (16A/30mA, 4.5kA, curba C)	4	buc.
Cutie metalica montaj aplicat etansa	1	buc.


Aparataj Moeller sau similar calitativ

$$P_i = 9 \text{ kW}$$
$$P_a = 7.2 \text{ kW}$$
$$U_n = 400/230 \text{ V}$$
$$\ln = 13A$$
$$n = 50 \text{ Hz}$$

C.S. = 0.8

[illegible]

TE Expo



Specificatie aparataj TE Expo

Intrerupator automat tetrapolar C25A	1	buc.
Intrerupator automat bipolar (10A, 4.5kA. curba C)	3	buc.
Intrerupator automat bipolar cu protectie diferentiala (16A/30mA, 4.5kA, curba C)	4	buc.
Intrerupator automat bipolar (20A, 4.5kA, curba C)	1	buc.
Cutie metalica montaj aplicat etansa	1	buc.

Aparataj Moeller sau similar calitativ

Pi = 12 kW

Pa = 10.8 kW

Un = 400/230 V

In = 19.4A


n = 50 Hz

C.S. = 0.8




Verificatori/Experti/Verifiers/Experts	Nume/NAMES	Semnătură/Signature	Cerință/Speciality	Referat verificare proiect/Expertiză nr./data Technical Assessment no./date
Proiectant/Designer S.C. E-ACHIZITII CONSULTANTA ONLINE S.R.L.	Beneficiar/Beneficiary: CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMITA			
Proiectant/Designer subcontractor CAPITAL GRUP INSTAL SRL	Amplasament: sat Giurgeni, comuna Giurgeni, județul Ialomița			
Specificăție/Position Sef proiect/Proj. Leader	Nume/names arh. Ruxandra Nemteanu	Semn/Sign	Scara/Scale 1:50	
Proiectant/Specialist	ing. Onuțu Lohengrin		Data/Date 08.2016	
Coord. Pr./Proj. Coord.	ing. Onuțu Lohengrin			
Denumire planșă/Drawing Title: TE EXPO				
Denumire proiect/Project: RO-27/2016				
Denum. Specialitate/Speciality name Vol. 3 Instalații electrice				
Fază/Revizor DALI				
Nr. planșă/Dwg.No IE-13				

Specificatie aparataj TE Shop


$$P_i = 11 \text{ kW}$$
 $P_a = 8.8 \text{ kW}$
$$U_n = 400/230 \text{ V}$$
 $\ln = 15.8A$ $n = 50 \text{ Hz}$ 

ESTE INTERZISA COPIEREA SI MULTIPLICAREA DOCUMENTELOR

TE Lapidariu



Specificatie aparataj TE Lapidariu

Interupator automat tetrapolar C25A	1	buc.
Interupator automat bipolar (10A, 4.5kA, curba C)	3	buc.
Interupator automat bipolar cu protectie diferentiala (16A/30mA, 4.5kA, curba C)	4	buc.
Interupator automat bipolar (20A, 4.5kA, curba C)	1	buc.
Cutie metalica montaj aplicat etansa	1	buc.


Aparataj Moeller sau similar calitativ

Pi = 12 kW
Pa = 10.8 kW
Un = 400/230 V
In = 19.4A
n = 50 Hz
c.s.= 0.8



Verificatori/Expertizieri/Experts	Nume/Nom	Semnatura/Signature	Cerinta/Specialty	Referat verificare proiect/Expertiza nr./data Technical Assessment no./date
Proiectant/Designer S.C.E. Anzilor Consultanta Orla S.R.L.	Beneficiar/Beneficiary: Consiliul Judetean Ialomita			Denumire proiect/Pr. name
Proiectant/Designer subcontractor CAPITAL GRUP INSTAL SRL	Amplasament: Sat. Giurgeni, Com. Giurgeni, Jud. Ialomita			REABILITAREA SI PUNEREA IN VALOAREA A MONUMENTULUI ISTORIC ORASUL DE FLOCI
Specificatie/Position Set proiect/Proj. Leader Proiectat/Specialist Coord. Pr./Proj. Coord.	Nume/names arh. Ruxandra Nemteanu ing. Onutu Lohengrin ing. Onutu Lohengrin	Semn/Sign 1:50 08.2016	Scara/Scale Data/Date	Proiect/Project: RO-27/2016
				Faza/Revision DALI
				Nr. plan/Dwg.No IE-15

TE Expo Etnografice




Specificatie aparataj TE Expo Etnografice

Intrerupator automat tetrapolar C25A	1	buc.
Intrerupator automat bipolar (10A, 4.5kA, curba C)	2	buc.
Intrerupator automat bipolar cu protectie diferentiala (16A/30mA, 4.5kA, curba C)	3	buc.
Intrerupator automat bipolar (20A, 4.5kA, curba C)	1	buc.
Cutie metalica montaj aplicat etansa	1	buc.


Aparataj Moeller sau similar calitativ

Pi = 11 kW
Pa = 8.8 kW
Un = 400/230 V
In = 15.85A
n = 50 Hz
c.s.= 0.8



Verificatori/ Experți Verifiers/ Experts	Nume/Names	Semnătură/ Signature	Calificație/ Specialty	Referat verificare proiect/Expertiză nr./data Technical Assessment no./date
Proiectant/Designer S.C.E. Așezări Consultanța On-line S.R.L.	Beneficiar/Beneficiary: Consiliul Județean Iași			Denumire proiect/Pr. name
Proiectant/Designer subcontractor CAPITAL GRUP INSTAL SRL	Amplasament: Sat. Giurgeni, Com. Giurgeni, Jud. Ialomița			REABILITAREA SI PUNEREA IN VALOAREA A MONUMENTULUI ISTORIC ORASUL DE FLOCI
Specificator/ Position	Nume/names	Semn/Sign	Scara/Scale	Proiect/Project
Șef proiect/ Proj. Leader	arh. Ruxandra Nemteanu		1:50	RO-27/2016
Proiectant/ Specialist	ing. Onuțu Lohengrin		Data/Date	Denumire planșă/Drawing Title:
Coord. Pr./ Proj. Coord.	ing. Onuțu Lohengrin		08.2016	TE Expo Etnografice Instalatii Electrice
			Fază/Revizii	Denum. Specialitate/ Speciality name
			DALI	Vol. 3 Instalatii Electrice
				Nr. planșă/Dwg. No IE-16

TE Iluminat Exterior



Iluminat Pietonal
Iluminat Pietonal
Stalpi Iluminat
Stalp Iluminat
Stalp Iluminat
Senzor Crepuscular

L1L2L3 1000W
L1L2L3 1000W
L1L2L3 2600W
L1L2L3 1500W
L1L2L3 1500W
500W

Specificatie aparataj TE Iluminat Exterior

Intrerupator automat tetrapolar C25A	1	buc.
Intrerupator automat tetrapolar cu protectie diferentiala (10A/30mA, 4.5kA, curba C)	2	buc.
Intrerupator automat tetrapolar cu protectie diferentiala (16A/30mA, 4.5kA, curba C)	3	buc.
Contactotr trifazat 16A / 400V	5	buc.
Intrerupator automat bipolar (6A, 4.5kA, curba C)	1	buc.
Senzor Crepuscular 230V IP56	1	buc.
Cutie metalica montaj aplicat	1	buc.


Aparataj Moeller sau similar calitativ

Pi = 7.6 kW
Pa = 7.6 kW
Un = 400/230 V
In = 13.69A
n = 50 Hz
C.S.= 1



Verificatori/ Expert Verifiers/ Experts	Nume/Names	Semnatura/ Signature	Carina/ Speciality	Referat verificare proiect/Expertiza nr./data Technical Assessment no./date	Denumire proiect/Pr. name	Denum. Specialitate/ Speciality name Vol. 3 Instalatii Electrice
Proiectant/Designer S.C.E. Achiziti Consultanta Online S.R.L.	Beneficiar/Beneficiary: Consiliul Judetean Ialomita					
Proiectant/Designer subcontractor CAPITAL GRUP INSTAL SRL	Amplasament: Sat. Giurgeni, Com. Giurgeni, Jud. Ialomita					
Specificatie/ Position	Nume/names	Semn/Sign	Scara/Scale	Proiect/Project:	Faza/Revision	
Ser proiect/ Proj. Leader	arh. Ruxandra Nemteanu		1:50	RO-27/2016	DALI	
Proiectat/ Specialist	ing. Onuțu Lohengrin		Data/Date	Denumire planșă/Drawing Title:	Nr. planșă/Dwg.No	
Coord. Pr./ Proj. Coord.	ing. Onuțu Lohengrin		08.2016	TE Iluminat Exterior Instalatii Electrice	IE-17	

Specificatie aparataj TEG 2



L1L2L3 Pa-7600W	TE Illuminat Exterior
L1L2L3 Pa-8000W	TE Info
L1L2L3 Pa-8800W	TE Shop
L1L2L3 Pa-8800W	TE Expo Etnografice
L1L2L3 Pa-7200W	TE GS
L1L2L3 Pa-12000W	TE Cafenea
L1L2L3 Pa-10400W	TE Sala Conferinte
L1L2L3 Pa-10800W	TE Expo
L1L2L3 Pa-10800W	TE Lapidariu

$P_i = 84.4 \text{ kW}$
 $P_a = 59 \text{ kW}$
 $U_n = 400/230 \text{ V}$
 $I_n = 106 \text{ A}$
 $n = 50 \text{ Hz}$



ESTE INTERZISA COPIEREA SI MULTIPLICAREA DOCUMENTATIEI

NOTA :

Cladirea este dotata cu o instalatie de impamantare naturala, executata prin sudura la stalpii fundatiei cu platbanda din OIZn 40x4mm². Rezistenta de dispersie prizei de pamant va sub 4 ohm. Daca la masuratori se depasesc aceste valori priza de pamant se va completa suplimentar cu electrozi pana la valoarea standardizata.

La priza de pamant se leaga toate tablourile electrice si toate partile metalice care pot ajunge accidental sub tensiune. Legarea la priza de pamant se face prin intermediul pieselor de separatie care foloseste si la efectuarea masuratorilor rezistentei de dispersie a prizei de pamant.

Priza de legare pamant se va realiza la o distanta de minim 1 m fata de fundatia cladirii.

1 2 3 4

Tarus Impamantare tip Cruce h=1.5m OI-Zn

Platbanda OI-Zn 40x4 mm, perimetrala, impamantare



Urcare Tablou Electric



8% pantă

Platbanda OIZn 40x4mm² priza de pamant ingropata la h=-0,8m si la 1m distanta de cladire

Piesa de separatie impamantare

Platbanda OI-Zn 40x4 mm, perimetrala, impamantare

Verificatori/ Expert Verifiers/ Experts	Nume/Names	Semnătură/ Signature	Cerință/ Speciality	Referat verificare proiect/Expertiză nr./data Technical Assessment no./date	Denumire proiect/Pr. name	Denum. Specialitate/ Speciality name
Proiectant/Designer S.C.E. Achizitii Consultanta On-line S.R.L.	Beneficiar/Beneficiary: Consiliul Judetean Ialomita				REABILITAREA SI PUNEREA IN VALOAREA A MONUMENTULUI ISTORIC ORASUL DE FLOCI	Vol. 3 Instalatii Electrice
Proiectant/Designer subcontractor CAPITAL GRUP INSTAL SRL	Amplasament: Sat. Giurgeni, Com. Giurgeni, Jud. Ialomita				Project/Project	Fază/Revision
Specificatie/ Position Seif proiect/ Proj. Leader	Nume/names arh. Ruxandra Nemteanu	Semn/Sign	Scara/Scale 1:50		RO-27/2016	DALI
Proiectat/ Specialist Coord. Pr./ Proj. Coord.	ing. Onuțu Lohengrin		Data/Date 08.2016		Denumire planșă/Drawing Title: Plan Impamantare Pavilion Instalatii Electrice	Nr. planșă/Dwg.No IE-19

ESTE INTERZISĂ COPIEREA SI MULTIPLICAREA DOCUMENTULUI

DATA APROBĂRII: SCRIȘA A S.C. CAPITAL GRUP INSTAL SRL





STÁLĽ ILUMINAT H=3.00 - 4.00 m -
 lumína 180° - 3 ČAPETE LUMINOASE
 DIRECTIONALE PUTERE 59W, FLUX
 LUMINOS 7900 LM

STÁLĽ ILUMINAT H=0.30 - 0.50 m -
 lumína 180° - metal/ sticlă/ policarbonat
 PUTERE 15w, FLUX LUMINOS 1350LM

PLATEBANDA OL-ZN 40X4 MM, INGRUPATA
 LA -0.80M

ESTE INTERZISA COPIEREA SI MULTIPLICAREA DOCUMENTATIEI FARA APROBAREA SCRISA A S.C. CAPITAL GRUP INSTAL S.R.L.												
Verificatori/ Experți	Verifiers/ Experts	Nume/NAMES	Semnătură/ Signature	Cerință/ Specialty	Beneficiar/Beneficiary:		Proiectant/Designer		S.C. E-Achiziții Consultanța Online S.R.L.		Proiectant/Designer subcontractor	
					Consiliul Județean Ialomița		Amplasament:		CAPITAL GRUP INSTAL SRL		Sat. Giurgeni, Com. Giurgeni, Jud. Ialomița	
								</				



SECTIONEA A-A
spații verzi

